

Berekening gebalanceerd ventilatiesysteem.

Dossiernummer: 736-F2-VB-App.26-00

Projekt : Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg

Datum : 22-01-15

Eisen:

Te ventileren per verblijfsgebied:	0,9 l/sec per m2 met min van 7l/sec verblijfsruimte
Min oppervlak verblijfsgebied :	55% van het gebruiksoppervlak.
Minimaal af te zuigen :	Badkamer: 14 l/sec
	Toilet : 7 l/sec
	Keuken : 21 l/sec

Gebruiksoppervlak:	55,4 m2	Capaciteit afzuigventilator	185 m3/uur
Totaal verblijfsoppervlak	49,50 m2		
Minimaal nodig:	30,47 m2		
Mogelijke reductie	19,03 m2		

Reductie toepassen
 (zet kruis onder verbl.geb.)

verbl.geb. 1 verbl.geb. 2 verbl.geb. 3 verbl.geb. 4

Stromings schema

