



MILIEURAAD

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Postbus 83
1160 AB Zwanenburg

Halfweg, 16 februari 2017



Betreeft: ongevraagd advies ontwerp Bestemmingsplan Poldermanterrein Spaardam

Geacht College,

Het bestemmingsplan Poldermanterrein te Spaardam met het identificatienummer NL.IMRO.0393.BPPoldermanterrein-ON01 ligt ter inzage. Naar aanleiding van deze inzage heeft de Milieuraad een aantal opmerkingen:

Wij adviseren u de aan te leggen riolering **niet aan te sluiten** op de riolering van de Lageweg. De perspomp aldaar transporteert naar de put in de z.g. Rijnlandse tuin tussen de Kademuur en de Ringsloot en loost vervolgens via riolering in de Ringweg naar het gemaal aan de van Burchstraat. Wij zijn van mening dat het beter is de gehele riolering (oud en nieuw aan te leggen) van het Poldermanterrein van de bestaande riolering af te koppelen en aan te laten sluiten op de persleiding van het Hoogheemraadschap van Rijnland of SpaarneBuiten. In 2005 en later hebben wij het toenmalige college er op gewezen dat regelmatig op de Ringweg water op straat staat tijdens zware regenbuien. Nadien is bevestigd dat het rioleringstelsel ter plaatse te kleine capaciteit heeft.

