


Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
T.a.v. gemeenteraad
Postbus 83
1160 AB ZWANENBURG


HAARLEMMEERLEDE EN SPAARNWOUDE	
INGEK.	24 SEP 2013
REG. NR.	2603
	003

Onderwerp

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Geachte mevrouw/heer,

Via de staatscourant ben ik op 14 augustus geattendeerd op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Waternet beheert in opdracht van de WRK NV de watertransportleidingen tussen Nieuwegein en De Kennermerduinen. Vanuit dit belang vragen wij uw aandacht voor het volgende.


In het bestemmingsplan Buitengebied ligt een 1200 betonnen transportleiding. Op de tekening van het plangebied is de leiding aangegeven als zijnde dubbelbestemming.

In het bijbehorende artikel (Artikel 21) dient wel gewijzigd c.q. aangevuld te worden, dat het om een 1200 mm betonnen watertransportleiding gaat met een belemmerende strook van 10 meter aan weerszijde vanuit het hart van de leiding. Ook is er op de strook een zakelijk recht gevestigd.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met de heer D. Bleumink, e-mail Dennis.Bleumink@waternet.nl telefoon: 020 608 53 25.

Met vriendelijke groet,



O. van Drongelen
teamleider planadvies

Datum

23 september 2013

Ons kenmerk

13.171545

Contactpersoon

D. Bleumink

Doorkiesnummer

020 608 53 25

E-mail

dennis.bleumink@waternet.nl

come' grijpen

Verz. n. aan B. o. v. v.			
	B	W	W
ACCOORD OVEREENK. VOORS. TEL.	<input checked="" type="checkbox"/>		
BESPREKEN			
B en W d.d.	No.		
BESLISSING			

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

1/1